



Certificat de constance des performances

0099/CPR/A43/0506

En conformité avec le Règlement sur les produits de construction (UE) 305/2011, du 9 Mars 2011, l'organisme notifié AENOR (n° 0099) a émis ce certificat au nom de la société

SAINT-GOBAIN ISOVER IBERICA, S.L.

adresse CL PRINCIPE DE VERGARA, 132 28002 MADRID (España)

Produit de construction **Produits isolants thermiques manufacturés à base de laines minérales (MW) pour l'équipement du bâtiment et les installations industrielles**

Norme harmonisée EN 14303:2009+A1:2013

Marque commerciale CLIMAVER A2 PLUS

Plus d'informations dans l'Annexe du Certificat.

Établissement de fabrication AVENIDA DEL VIDRIO, S/N 19200 AZUQUECA DE HENARES (Guadalajara - España)

Système de certification Ce certificat atteste qu'ont été appliquées toutes les dispositions relevant du système 1 concernant l'évaluation et la vérification des performances et sa constance décrites dans l'annexe ZA de la norme harmonisée mentionnée ci-dessus et que le produit remplit les exigences énoncées ci-dessus.

Ce certificat a été délivré pour la première fois dans la date d'émission indiquée ci-dessous et restera en vigueur jusqu'à sa date d'expiration, à condition que les méthodes d'essai et exigences de contrôle de la production en usine inclus dans la norme harmonisée utilisée pour évaluer la performance des caractéristiques déclarées, ne changent pas, et le produit et les conditions de fabrication dans l'usine ne sont pas modifiés de manière significative.

Première émission 2014-11-28

Dernière émission 2025-11-28

Expiration 2026-11-28



Rafael GARCÍA MEIRO
CEO



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com



Certificat de constance des performances


0099/CPR/A43/0506

Annexe du Certificat

Marque commerciale CLIMAVER A2 PLUS

Gamme d'épaisseurs	Revêtement face A	Réaction du feu du produit tel que mis sur le marché (Face A)	Revêtement face B	Réaction du feu du produit tel que mis sur le marché (Face B)	Code de désignation	Température moyenne (°C) / Conductivité thermique (W/mK)
25	Feuille d'aluminium renforcée par maille de verre	A2-s1, d0	Feuille d'aluminium renforcée par maille de verre	A2-s1, d0	MW-EN 14303-T5-MV1	10/0,032 20/0,033 40/0,036 60/0,038

Première émission 2014-11-28
 Dernière émission 2025-11-28
 Expiration 2026-11-28



AENOR CONFÍA S.A.U.
 Génova, 6. 28004 Madrid. España
 Tel. 91 432 60 00. - www.aenor.com