



Certificado de constancia de las prestaciones

0099/CPR/A43/0506

En cumplimiento del Reglamento de Productos de Construcción (UE) 305/2011, de 9 de marzo de 2011, el organismo notificado AENOR (nº 0099) ha emitido este certificado a favor de

SAINT GOBAIN ISOVER IBERICA, S.L.

con domicilio social en CL PRINCIPE DE VERGARA, 132 28002 MADRID (España)

Producto de construcción **Lana mineral para equipos en edificación e instalaciones industriales**

Norma armonizada EN 14303:2009+A1:2013

Marca Comercial CLIMAVÉR A2 PLUS

Más información en el anexo.

Centro de producción AV DEL VIDRIO, S/N 19200 AZUQUECA DE HENARES (Guadalajara - España)

Esquema de certificación Se han aplicado todas las disposiciones del sistema 1 para la evaluación y verificación de las prestaciones y de su constancia, según lo descrito en el Anexo ZA de la norma armonizada mencionada. El producto cumple todos los requisitos establecidos en ella.

Este certificado permanecerá en vigor hasta su fecha de expiración, siempre y cuando no hayan cambiado los métodos de ensayo y los requisitos del control de producción en fábrica incluidos en la norma armonizada para evaluar las prestaciones de las características declaradas, y el producto y las condiciones de fabricación no se hayan modificado significativamente.

Primera emisión 2014-11-28

Última emisión 2024-11-28

Expiración 2025-11-28

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com



Certificado de constancia de las prestaciones

0099/CPR/A43/0506

Anexo al Certificado

Marca Comercial CLIMAVER A2 PLUS

| Gama de espesores (mm) | Revestimiento cara A | Reacción al fuego para producto puesto en el mercado (cara A) | Revestimiento cara B | Reacción al fuego para producto puesto en el mercado (cara B) | Código de designación | Temperatura media (°C) / Conductividad Térmica (W/mK) |
|------------------------|--|---|--|---|-----------------------|---|
| 25 | Lámina de aluminio reforzada con malla de vidrio | A2-s1, d0 | Lámina de aluminio reforzada con malla de vidrio | A2-s1, d0 | MW-EN 14303-T5-MV1 | 10/0,032 20/0,033 40/0,036 60/0,038 |

Primera emisión 2014-11-28
Última emisión 2024-11-28
Expiración 2025-11-28



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com